



# STEIDELE - Baustromverteiler

www.steidele-stromverteiler.de



FI-Schalter Typ A sind nicht für den Betrieb Frequenzumrichter gesteuerter Betriebsmittel geeignet!

|                |                                    |                       |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| Typ:           | VEVC 80/04-0                       | Nr.: 4612             |
| Artikelgruppe: | Containerverteiler nach EN 61439-4 | gezeichnet am/von:    |
| Leistung:      | 55kVA                              | 22.12.2015 / Uffinger |